



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας
Αργοστόλι : 9/11 / 2020
Αριθ. Πρωτ. : 1642

ΠΡΟΣ : Τ.Υ.Δ.Α.

Πληροφορίες:	Διονύσιος Ραζής
Διεύθυνση:	Λεωφ. Γ. Βεργωτή 125
Ταχ.Κωδ. :	28100
Τηλέφωνο:	24282, 22892, 28105
FAX :	24282
e-mail:	dim-gir@otenet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Δήμαρχο Αργοστολίου

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας και ιδιαίτερα του υπ αριθμό πρωτοκόλλου 1372/30.9.2020 για το οποίο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε προβλήματα που διαπιστώσαμε στον ελάχιστο χρόνο διαβίωσής μας στο Νέο Γηροκομείο.

Στον διάδρομο προς τα ΤΕΙ δηλαδή στο κτίριο Δ' η ψευδοροφή έχει πέσει από πιθανή υγρασία στηριζόμενη στην σειρήνα της πυρόσβεσης.

Στον διάδρομο προς την πλευρά της πυροσβεστικής στο κτίριο Δ έχουμε εισροή υδάτων παρ όλο που η ταράτσα είναι καθαρή από φύλα κλπ σκουπίδια. Το ίδιο πρόβλημα διαπιστώνεται και στο δωμάτιο Δ'7 (υγρασία στην ψευδοροφή).

Οι σωλήνες στήριξης των ηλικιωμένων στους διαδρόμους σε πολλά σημεία έχουν ήδη αποκολληθεί.

Στα λουτρά των δωματίων : Δ1, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ10, Δ'3, Δ'6, Δ'7, Δ'9, Δ'11, Δ'13 Μ'1, Δ'28, Δ'30, Δ'38, Δ 31, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει σωστή κλίση στα προαναφερόμενα δάπεδα με αποτέλεσμα τα νερά από την ντουζιέρα να ρέουν προς τα υπνοδωμάτια.

Στα μπάνια των δωματίων Δ'27, Δ'32 τα καζανάκια στάζουν από κάτω, ενώ στο μπάνιο του δωματίου Μ'8 το καλοριφέρ στο μπάνιο στάζει όπως και ο νιπτήρας στο δωμάτιο Μ'10.

Ενώ βρύσες στα μπάνια των δωματίων Δ 32, Δ 31, Δ30, Μ7 δεν λειτουργούν.

Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση των ανωτέρω θεμάτων πριν δημιουργηθούν περαιτέρω σοβαρά προβλήματα (**ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ τα οποία ήδη σε πολλά σημεία έχουν αποκολληθεί**) που θα δυσχεράνουν την ομαλή διαβίωση των ηλικιωμένων μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA ZAPANTH

Ακριβές αντίγραφο
Αργοστόλι 9/11/2020
α.δ.ρ. 45



ΡΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ1/Α